

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4**

Чайковского ул., д.2, г. Лобня, Московская область, 141733
Тел./факс (495)577-00-77, тел. 577-00-42. school4@lobnya.com
ОКПО 42257598 ОГРН 1025003082147 ИНН/КПП 5025014050/504701001



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №4
Г.Ф. Максимова
17 февраля 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных Государственным инспектором г.Лобня по пожарному надзору, инспектором отделения НД г.Лобня Отдела НД по г.Долгопрудный ст. лейтенантом Корнюшиным В.В. в ходе плановой проверки МБОУ СОШ №4 01.02.2016,– 16.02.2016.

(Протокол об административном нарушении требований в области пожарной безопасности №10 от 16.02.2016 г.)

№	Нарушения	Мероприятия	Сроки устранения
1	В подвальном помещении (кладовой) отсутствует АПС.	Установить АПС в кладовой.	До 10.07.2016 Выполнено
2	Высота эвакуационного выхода, ведущего из спортивного зала, составляет 172 см, ширина – 74см.	Выполнить эвакуационных выход в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.	До 10.07.2016
3	В полу на пути эвакуации (перед эвакуационным выходом, ведущим из спортивного зала) допускается перепад высоты 18 см.	Учесть данное замечание при ремонте эвакуационного выхода, ведущего из спортивного зала.	До 10.07.2016

Заместитель директора по безопасности:

Н.М.Семичева